

Informació CN Vandellòs II

L'Hospitalet de l'Infant, 25 de juliol de 2014- La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que a les 07:01h d'avui s'ha produït una parada automàtica de la planta per la pèrdua de la línia elèctrica de 400 KV. El sistema de protecció ha actuat correctament i la planta es troba en parada segura.

Els tècnics estan realitzant la inspecció de la línia i analitzant les causes que poden haver causat la pèrdua de la línia.