

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 5 de enero de 2014 – La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 00.39h de hoy, se ha producido una parada automática de la planta por la pérdida de la línea eléctrica de 400 KV.

En el momento en que se ha producido la parada de la central, soplaban fuertes rachas de viento en la zona que pueden haber afectado a la línea eléctrica y activado las protecciones.

Todos los sistemas de la planta han actuado correctamente y una vez se ha inspeccionado la línea y verificado el estado de los sistemas, se está en proceso de volver a sincronizar a la red.