



L'Hospitalet de l'Infant, 6 de septiembre de 2024

## Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, en una prueba de accionamiento de la válvula de admisión de vapor de la turbobomba de agua de alimentación auxiliar, ésta no se abría completamente. El equipo técnico de la instalación ha procedido a intervenir en la válvula y reestablecer el funcionamiento adecuado de la misma. Sin embargo, al haber la posibilidad de que, con la información disponible, este comportamiento anómalo haya podido estar presente un tiempo superior a las 72 horas establecidas por las especificaciones técnicas de funcionamiento, se procede a la preceptiva notificación.

La planta continúa operando con normalidad, al 100% de potencia. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.