



Ascó, 11 de noviembre de 2024

Información CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada automática de la unidad II, esta mañana a las 9.09 horas, debido a la actuación de la matriz de protecciones del alternador que, a su vez, ha motivado la actuación de las protecciones del reactor y su parada segura de acuerdo al diseño de la instalación.

El equipo técnico de la central está ya trabajando para averiguar el motivo de la actuación de las protecciones del alternador y realizar las actuaciones correspondientes para dejar la planta lista para volverse a conectar a la red eléctrica.

Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.