



Ascó, 12 de febrero de 2025

## Información CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada automática de la unidad II, esta mañana a las 10.11 horas, debido a la actuación de la matriz de protecciones del alternador que, a su vez, ha motivado la actuación de las protecciones del reactor y su parada segura de acuerdo al diseño de la instalación.

Durante la investigación para averiguar la causa de la actuación de las protecciones del alternador, se ha identificado el funcionamiento defectuoso de un componente del panel de excitación y regulación del alternador. El equipo técnico de la central está ya trabajando para averiguar el motivo del mismo y realizar las actuaciones que permitan dejar la planta lista para volverse a conectar a la red eléctrica.

Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.