



L'Hospitalet de l'Infant, 10 de abril de 2025

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, durante una ronda de vigilancia, se han identificado salpicaduras de agua sobre algunos vasos y pletinas de conexión de una batería estacionaria de 125 V causadas por una filtración de agua de poca entidad a través del forjado del cubículo en el que se encuentra esta batería y con origen en un equipo de ventilación situado encima del mismo. Tanto la pequeña pérdida de agua de este equipo como la presencia de líquido en la batería han sido subsanadas y se ha instalado un sistema para proteger la batería de posibles nuevas salpicaduras.

Derivado de esta incidencia, no se ha producido ninguna alarma, anomalía ni comportamiento inadecuado que sea indicativo de afectación a la batería, por lo que en ningún momento se ha visto comprometida su operabilidad o función de seguridad.

La planta continúa operando con normalidad, al 100% de potencia. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.